

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ของทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	๙.๖๐การ ระบายน้ำทั้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย										มีเศษขยะอุดตัน ดำเนินการแก้ไข โดยลอกท่อและ วางระบายน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง/ เดือน	
๒/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๓/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๔/๘/๖๗		๑๒.๕	๑๐	ระบาย											
๕/๘/๖๗		๕	๔	ระบาย											
๖/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๗/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๘/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๙/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๐/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๑/๘/๖๕		๑๒.๕	๑๐	ระบาย											
๑๒/๘/๖๗		๕	๔	ระบาย											
๑๓/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๔/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๕/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๖/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๗/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๘/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๑๙/๘/๖๗		๑๒.๕	๑๐	ระบาย											
๒๐/๘/๖๗		๕	๔	ระบาย											
๒๑/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๒๒/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๒๓/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๒๔/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๒๕/๘/๖๗		๑๒.๕	๑๐	ระบาย											
๒๖/๘/๖๗		๕	๔	ระบาย											
๒๗/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๒๘/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๒๙/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๓๐/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											
๓๑/๘/๖๗		๘.๗	๗	ระบาย											